



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stručno mišljenje

REDNI BROJ IZVEŠTAJA	6-4193
BROJ UZORKA	6-4193
DATUM MIŠLJENJA	
VRSTA ANALIZE	OSNOVNI A OBIM, ARSEN, MANGAN, ALUMINIJUM, NATRIJUM
OBJEKAT	CENTRALNI VODOVOD
VRSTA UZORKA	VODA ZA PIĆE
TIP VODE	PREČIŠĆENA VODA
POREKLO VODE	PRIRODNA VODA ZATVORENIH IZVORIŠTA
MESTO UZORKOVANJA	RUŽE ŠULMAN - PRODAVNICA "PERSU"
	MARKA OREŠKOVIĆA 23
	ZRENJANIN

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA /SPECIFIKACIJA MIŠLJENJA I TUMAČENJA

U pogledu analiziranih pokazatelja ispitani uzorak vode za piće je higijenski ispravan.
(Ispunjava predviđene uslove bakteriološke i fizičko-hemijske ispravnosti izuzev u pogledu povećane mutnoće vode).

Procena da odstupanje konkretnog, navedenog pokazatelja u trenutku pregleda nije štetno po zdravlje ljudi, ali može da dovede do promene oragnoleptičkih svojstava vode (ukusa, mirisa), umanjuje efikasnost dezinfekcije i/ili odbiti potrošača od korišćenja vode za piće i usmeriti ga na neki drugi (potencijalno manje kontrolisan) izvor vodosnabdevanja.

Napomena:

Higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje se osnovnim (A), periodičnim (B), pregledom vode iz novih zahvata (V) i pregledom na osnovu higijensko-epidemioloških indikacija (G), po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl. List SRJ br. 42/98, 44/99, 28/2019.

STRUČNO MIŠLJENJE DAO

DR SAŠA PETKOVIĆ, spec.higijene

M.P.

- Kraj izveštaja -

6-4193-3945-3751-0/SP