



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stručno mišljenje

| | |
|----------------------|---|
| REDNI BROJ IZVEŠTAJA | 6-418 |
| BROJ UZORKA | 6-418 |
| DATUM MIŠLJENJA | 20.2.2026. |
| VRSTA ANALIZE | OSNOVNI A OBIM, ARSEN, MANGAN, ALUMINIJUM, NATRIJUM |
| OBJEKAT | CENTRALNI VODOVOD |
| VRSTA UZORKA | VODA ZA PIĆE |
| TIP VODE | PREČIŠĆENA VODA |
| POREKLO VODE | PRIRODNA VODA ZATVORENIH IZVORIŠTA |
| MESTO UZORKOVANJA | PRODAVNICA "GOMEX" 424 KLAJNOVA 36 ZRENJANIN |

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA /SPECIFIKACIJA MIŠLJENJA I TUMAČENJA

U pogledu analiziranih bakterioloških i fizičko-hemijskih pokazatelja osnovnog A obima, (uključujući sadržaj arsena, mangana, aluminijuma i natrijuma) ispitani uzorak vode za piće je higijenski ispravan. (Ispunjava predviđene uslove Pravilnika).

U pogledu zahtevanih fizičko-hemijskih pokazatelja pogledati izveštaj o ispitivanju podugovarača i mišljenje o ispravnosti: Institut za javno zdravlje Srbije broj 306 od 11.02. 2026 godine. Izveštaj podugovarača u prilogu.

Napomena:

Higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje se osnovnim (A), periodičnim (B), pregledom vode iz novih zahvata (V) i pregledom na osnovu higijensko-epidemioloških indikacija (G), po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl. List SRJ br. 42/98, 44/99, 28/2019.

STRUČNO MIŠLJENJE DAO

M.P.

- Kraj izveštaja -

6-418-407-365-0/SP